



Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта oao-mchs@mail.ru, телефон 8 (343) 346-10-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кушвинского городского округа, городского округа Верхняя Тура, городского округа Красноуральск УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
Свердловская обл., г. Кушва, ул. Первомайская, 23, тел. 8 (34344) 2-50-82, E-mail: tond-kushva@mail.ru

Предписание № 1/1/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Должностным лицом (должностными лицами): Коржавиным Евгением Павловичем, инспектором ОНД и ПР Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: ---

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения о проведении плановой выездной проверки № 1 от «02» февраля 2022 года, главного государственного инспектора Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск по пожарному надзору

Волкова С.А.

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: 624320 Свердловская область, г. В-Тура, ул. Грובה, 3

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие выездная проверка

(плановое/внеплановое)

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «детский сад № 47»,

ИНН 6620007261, ОГРН 1026601301957 (Присвоена категория значительного риска)

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	на объекте защиты система автоматической установки пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (выработан срок службы установленный заводом-изготовителем, монтаж АПС 26.02.2007г.)	ст.4,54, п.4,5,6 ст.83,84,91 ФЗ-123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008г.; п.54 ППР в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.;	01.02.2023	
2.	на объекте защиты аварийное (эвакуационное) освещение, отсутствует.	ч.2, 9 ст.82 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Техни-	01.02.2023	

		ческий регламент о требованиях пожарной безопасности»;		
3.	на объекте защиты допускается перекрытие проездов (распашные ворота), ограничивающими проезд пожарной техники. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах, а так же нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.	п.71 ППР в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.	01.02.2023	
4.	на объекте защиты не обеспечивается наличие противопожарных люков выводящих на чердак здания (люки деревянные обиты железом), размеры противопожарных люков выводящих на чердак здания, 680мм на 680мм, что не соответствует нормам.	табл. 22 ФЗ-123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.7 СП 4.13130.2013. «Системы противопожарной защиты. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.»	01.02.2023	
5.	на объекте защиты внутренний противопожарный водопровод выполнен из пластиковой трубы, (отсутствует сертификат соответствия на пожаростойкость неметаллических труб)	ст.86 ФЗ-123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14.3.1 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты Внутренний противопожарный водопровод Нормы и правила проектирования	01.02.2023	
6.	части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека (на втором этаже в старшей группе дверь на склад заведующей хозяйством выполнена из горючих материалов)	ч.1,3,13 ст.88 ФЗ-123 от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.02.2023	
7.	на объекте защиты чердачное пространство не оборудовано извещателями пожарными.	ст.4 ФЗ-123 от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; таб.№3-помещения, п.42 СП 486.1311500.2020 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ	01.02.2023	

		УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СИСТЕМАМИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ		
8.	руководитель организации не организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, (отсутствует акт испытания ограждения на кровле.)	пп. 6 п.17 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.	01.02.2023	
9.	руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны производственного и складского назначения с обозначением их категорий (помещения прачечной, гладильной)	п.12 ППР в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.; Гл.5,7,8 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:

(подпись)

16.02.2022г.

Коржавин Е.П.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Специалист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Эксперт:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:

(подпись)

Гарапат С.В.

(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении и получения предписания

(подпись)

(фамилия, инициалы)